№ 001873

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 26.07.2019г по 25.07.2022г.

Код ОКПД 2 22.21.30
Код ТН ВЭД 3920690000

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00717

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Архетип» (ООО «Архетип») ОГРН 1185053018578. Адрес: Российская Федерация, г.Балашиха, 143900, мкр Гагарина, ул. Проектная дом № 15, офис 2, телефон: +79647013737

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) SHANGHAI XIAOYUAN TRADING CO.,LTD. 201103, No.1123, HONGMEI ROAD, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI. Китай. Телефон: 0086-21-57219971, факс: 0086-21-57219973

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Искусственный камень (модифицированный акрил), размеры листа - 3680*760*12мм, торговой марки "NEOMARM".

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) Показатели пожарной опасности см. приложение бланк № 001871

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0873Ц-С-2 от 25.07.2019 г., ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «Оптим» № RA.RU.04ПБК0 до 21.08.2022г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **Коблов С.П.**

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **Самойлов Д.Н.**

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Бланк не является ценной бумагой. Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 619. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

№ 001871

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00717

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г1 – слабогорючая
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый
ГОСТ12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов горения – Т1 малооопасные

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **Коблов С.П.**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **Самойлов Д.Н.**

М.П.

Свидетельство о регистрации РОСС RU.31675.04ПБК0 ООО «Центр Сертификации» Для сертификатов

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Бланк не является ценной бумагой. Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 619. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru