

№ 001873



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 26.07.2019г по 25.07.2022г.

Код ОКПД 2 22.21.30

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00717

Код ТН ВЭД 3920690000

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Архетип» (ООО «Архетип»)
(наименование и место нахождения заявителя) ОГРН 1185053018578. Адрес: Российская Федерация, г.Балашиха, 143900, мкр Гагарина, ул. Проектная дом № 15, офис 2, телефон: +79647013737

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SHANGHAI XIAOYUAN TRADING CO.,LTD. 201103, No.1123, HONGMEI ROAD,
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) MINHANG DISTRICT, SHANGHAI. Китай. Телефон: 0086-21-57219971, факс: 0086-21-57219973

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Искусственный камень (модифицированный акрил), размеры листа -
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) 3680*760*12мм, торговой марки "NEOMARM".

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) Показатели пожарной опасности см. приложение бланк № 001871
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0873Ц-С-2 от 25.07.2019 г., ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «Оптим» № RA.RU.04ПБК0 до 21.08.2022г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.

№ 001871



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.H00717

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г1 – слабогорючая
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.